

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Золотой ключик» с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей

МДОАУ д/с «Золотой ключик»



СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
МДОАУ д/с «Золотой ключик»
О.В. Кайсарова
2018г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МДОАУ д/с «Золотой ключик»
Г.В. Юркова
2018г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий сторожа в случае возникновения
пожара в ночное время

ИПБ – 4.004 – 18

г. Пыть-Ях

2018

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий сторожа в случае возникновения пожара в ночное время
ИПБ – 4.004 – 18

1. Ответственность за пожарную безопасность в МДОАУ д/с «Золотой ключик» (далее МДОАУ) несет директор, а при его отсутствии лицо, исполняющее его обязанности.
2. Сторож в МДОАУ обязан:
 - знать и точно выполнять правила пожарной безопасности;
 - следить за исправностью электроустановок и электропроводки в здании, обо всех замечаниях, могущих привести к пожару, своевременно сообщать руководству;
 - знать, и умело использовать при пожаре первичные средства пожаротушения;
 - знать расположение на территории всех водоисточников, проездов к ним, требовать от руководителей МДОАУ их не загромождать складировемым материалом, машинами.
3. Территория МДОАУ должна постоянно содержаться в чистоте, а после окончания работы тщательно очищаться от упаковочного материала, отходов и мусора.
4. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы и подступы к пожарному инвентарю и оборудованию, проезды по территории должны быть всегда свободными.
5. Разведение костров, сжигание отходов, курение в здании и на территории МДОАУ - запрещается.
6. Территория МДОАУ должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения водоисточников, наружных пожарных лестниц и входов в здание.

7. В случае пожара должен быть обеспечен свободный доступ во все помещения пожарным, для чего ключи от помещений должны храниться в специальном металлическом ящике на вахте.

8. На случай отключения электроэнергии у сторожей должны быть электрические фонари.

9. Установки автоматической пожарной сигнализации и оповещения должны постоянно содержаться во включенном положении.

10. При эксплуатации электросетей и приборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать провода с поврежденной изоляцией;
- пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами и т.п.;
- пользоваться электроплитками и другими электронагревательными приборами без несгораемых подставок, а так же оставлять их без присмотра включенными в электросеть.

11. Обязанности и действия сторожа при пожаре:

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) дежурный (сторож, охранник) обязан немедленно выяснить причину срабатывания. Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя. В случае отсутствия угрозы (нет задымления, признаков горения и т.д.) произвести отключение сработавшего датчика, немедленно сообщить директору о ложном срабатывании.

При срабатывании АПС и при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) дежурный (сторож, охранник) обязан:

немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 (с мобильного телефона), 01 или 46-81-01 (со стационарного телефона)

Сообщить диспетчеру:

- Свою фамилию и имя
- Адрес: мкр. 8 «Горка», дом 1а, д\с «Золотой ключик»

- Кратко описать, где загорание или что горит.
- Не отключайте телефон первыми, возможно у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.
- немедленно сообщить руководителю по тел.: 113, сот. 8 912 908 97 09

Организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, где произошел пожар, кратко описать сложившуюся ситуацию, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения персонала, нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;

По прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях помещений дошкольного образовательного учреждения, где произошло ЧС, прилегающих строений и сооружений, сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

Разработал:
Специалист по охране труда:



Л.А. Романова