

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
МДОАУ д/с «Золотой ключик»

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО
МДОАУ д/с «Золотой ключик»
«Золотой ключик» О.В. Кайсарова
« 27 » 2018г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МДОАУ д/с «Золотой ключик»
Г.В. Юркова
2018г.
Приложение № 2 к приказу № 273 -од от 17. 12. 2018г.



ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
ИПБ - 4.001-18

г. Пыть-Ях
2018г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
ИПБ - 4.001-18

1. Общие требования

- 1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями, установленными Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила)), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016 с изменениями, вступившими в силу с 15.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- 1.2. Работники МДОАУ д/с «Золотой ключик» (далее – МДОАУ) допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа.
- 1.3. Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет директор МДОАУ. Директор МДОАУ обязан:
 - 1.3.1. обеспечить организацию изучения и выполнения Правил противопожарного режима сотрудниками МДОАУ;
 - 1.3.2. обеспечить организацию проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;
 - 1.3.3. обеспечить периодическую проверку состояния пожарной безопасности в спальнях, игровых комнатах и подсобных помещениях МДОАУ, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических средств борьбы с пожарами;
 - 1.3.4. установить в помещениях МДОАУ строгий противопожарный режим (определить места хранения технической документации, установить порядок осмотра, закрытия групповых комнат, подсобных помещений после окончания работы), постоянно контролировать его строжайшее соблюдение работниками;
 - 1.3.5. назначить лицо обеспечивающее контроль над исправностью электроприборов, электроустановок, технического оборудования, отопления, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;
 - 1.3.6. обеспечить (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект, информацию о количестве воспитанников и сотрудников МДОАУ;
 - 1.3.7. назначить приказом ответственных лиц за пожарную безопасность по МДОАУ.
- 1.4. Каждый работник МДОАУ обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию.
- 1.5. Ответственность за противопожарное состояние помещений МДОАУ возлагается на заведующего хозяйством, специалиста ОТ. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на лиц, непосредственно работающих на своих рабочих местах. Ответственность за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность в МДОАУ. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее (ночное) время возлагается на сторожа.
- 1.6. Лица, виновные в нарушении Правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.
- 1.7. Первичный (вводный) противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу сотрудники в установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа.

- 1.8. Повторный инструктаж проводится на рабочем месте, лицом ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом руководителя учреждения со всеми лицами. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.
- 1.9. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в МДОАУ.
- 1.10. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Основные требования пожарной безопасности

- 2.1. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей.
 - 2.1.2. Территория образовательной организации должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, горючих отходов, сухой травы, опавших листьев, бумаги и т. п., и вывозиться в специально отведённый участок.
 - 2.1.3. Ко всем входам здания, эвакуационным путям и выходам из здания должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
 - 2.1.4. О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта, препятствующего проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную охрану.
 - 2.1.5. Категорически запрещается разведение костров, сжигание мусора на территории образовательной организации. Курение в здании МДОАУ и на прилегающей территории категорически запрещено.
 - 2.1.6. Здание МДОАУ должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.
 - 2.1.7. По окончании занятий и работ работники МДОАУ должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить все электроустановки и электроприборы и закрыть помещения на ключ.
 - 2.1.8. Групповые, служебные, складские и вспомогательные помещения здания должны своевременно убираться и содержаться в чистоте.
 - 2.1.9. Проходы, выходы, тамбуры, коридоры должны быть свободными. Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода из здания.
 - 2.1.10. Двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах, а также устройства для самозакрывания, которые всегда должны быть в исправном состоянии.
 - 2.1.11. При пересечении противопожарных преград (стен, перегородок, зон, поясов) различными коммуникациями зазоры и конструкции преград должны быть наглухо заделаны негорючими материалами на всю толщину.
 - 2.1.12. В производственных зданиях 1, 2, 3-й степени огнестойкости не допускается устраивать антресоли, перегородки, бытовки, кладовые и конторские помещения из горючих материалов.
 - 2.1.13. В здании МДОАУ запрещается:
 - производить перепланировку помещений без проекта, согласованного с пожарной охраной;
 - хранить и применять в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы;
 - использовать вентиляционные камеры, щитовые, технические этажи и другие технические помещения для организации производственных участков,

мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- применять для отопления помещений нагревательные приборы снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
 - устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование, сейфы и другие предметы;
 - оставлять без присмотра, после окончания работы, включенные электрические приборы;
 - обивать стены служебных кабинетов горючими тканями;
 - производить отделку стен эвакуационных путей сгораемыми материалами;
 - отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любым способом с применением открытого огня;
 - применять в кабинетах и групповых комнатах со сгораемым покрытием полов сгораемые и сетчатые урны;
 - производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях;
 - применение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не по назначению;
 - проводить огневые работы во время нахождения детей и работников в здании МДОАУ;
 - проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
- 2.14. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленной специально отведённой для этой цели место.

3. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- 3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха МДОАУ должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.
- 3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
- отключать огнезадерживающие устройства;
 - выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
 - закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
 - проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

4. Требования к электроустановкам

- 4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в МДОАУ, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
- 4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.
- 4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.

4.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.

4.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

4.7. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на заведующего хозяйством.

4.8. Световые указатели “Вход” должны быть исправны и постоянно включены.

5. Требование к противопожарному водоснабжению

5.1. Внутренние пожарные краны МДОАУ должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды.

5.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами и помещены в запломбированные шкафы. На дверце каждого шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.

5.3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо производить их проверку путем пуска воды под давлением.

5.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

5.5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.

6. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики

6.1. Установки пожарной автоматики в МДОАУ должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

6.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация МДОАУ должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

6.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

7. Требования к первичным средствам пожаротушения

- 7.1. МДОАУ оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение МДОАУ первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заведующего хозяйством и специалиста ОТ.
- 7.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 7.3. Ручные огнетушители размещаются:
- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;
 - путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.
- 7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.
- 7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.
- 7.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

8. Требования к проведению массовых мероприятий

- 8.1. Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.
- 8.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников МДОАУ.
- 8.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться воспитатели, с которыми предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж.
- 8.4. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.
- 8.5. В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:
- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
 - украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
 - проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
 - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
 - полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
 - допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

- 8.6. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами составлением акта в двух экземплярах, один из которых хранится в МДОАУ.
- 8.7. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
- 8.8. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков.

9. Порядок осмотра зданий и помещений по окончании работы

- 9.1. В помещениях ДОУ необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.
- 9.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность определённого рабочего места, после окончания рабочего дня обязан:
- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
 - обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;
 - проверить закрытие окон и форточек;
 - закрыть помещение рабочего места.
- 9.3. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, необходимо немедленно сообщить непосредственному руководителю, заместителю директора по АХЧ для принятия соответствующих мер. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 9.4. Сторож, приступив к работе в ночную смену должен осуществить обход здания МДОАУ, проверить работу электропотребителей, состояние помещений, провести осмотр входных дверей и эвакуационных выходов и сделать соответствующую запись в журнале осмотра помещений.
- 9.5. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники МДОАУ обязаны поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие воспитанников в аварийном помещении.

10. Порядок действий в случае возникновения пожара

- 10.1. В случае возникновения пожара действия работников МДОАУ и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.
- 10.2. Каждый работник МДОАУ, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан выполнить следующие действия:
- задействовать систему оповещения людей о пожаре, нажав кнопку автоматической пожарной сигнализации, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации воспитанников из здания МДОАУ в БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница», улица Православная 10;
 - незамедлительно сообщить о случившемся:
 - в пожарно спасательную часть 84 по телефону — 01, 46-51-01,
 - по мобильному 101, 112, при этом необходимо назвать адрес МДОАУ, место возникновения пожара, свою должность и фамилию;

- голосом оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся поблизости, и принять необходимые меры для эвакуации всех людей из здания (из опасной зоны), определяя наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации воспитанников и сотрудников учреждения в безопасную зону в кратчайший срок;
 - сообщить о пожаре руководителю учреждения или лицу его замещающего;
 - приступить к эвакуации, дети под руководством сотрудников, из здания согласно плана эвакуации в учреждении, определяя наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок.
- 10.3. Все работники должны быть ознакомлены с «Инструкцией о порядке и последовательности действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара в МДОАУ д/с «Золотой ключик» знать и четко выполнять свои обязанности.
- 10.4. Ответственность за отключение энергоснабжения здания вахтер, за удаление с опасной зоны всех работников и воспитанников ответственным лицом является специалист по охране труда, медицинский работник или лица их замещающие.
- 10.5. Директор МДОАУ или лицо его замещающее, при непосредственном участии специалиста по охране труда или лица его замещающего в случае возникновения пожара обязан:
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство;
 - осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
 - организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и журналам;
 - выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водосточников;
 - удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
 - прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;
 - организовать отключение электросетей, систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
 - организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;
 - информировать руководителя тушения пожара о принятых мерах, о наличии людей в здании, указать кратчайшие пути подъезда к очагу возгорания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.
- 10.6. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
 - исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;
- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или других местах;
- выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;
- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

11. Специальные требования

11. Здания МДОАУ перед началом учебного года должны быть приняты комиссией администрации города с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.
- 11.2. В групповых комнатах следует размещать только необходимые для обеспечения учебно-воспитательного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.
- 11.3. Число коек (в спальнях помещений) и столов (другой мебели) в игровых помещениях и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
- 11.4. С воспитанниками следует организовать занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.
- 11.5. По окончании занятий все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.