

Муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение детский сад общеразвивающего вида
«Золотой ключик» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей МДОАУ д/с «Золотой ключик»

СОГЛАСОВАНО
Председатель ЦПО
МДОАУ д/с «Золотой ключик»
О.В. Кайсарова
« 14/12 » 2018г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МДОАУ д/с
«Золотой ключик»
Г.В. Юркова
« 14/12 » 2018г.
Приложение № 2 Приказ № 273- ОД от 17.12.2018г.



ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий

ИПБ- 4. 003 -18

Инструкция
по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий
ИПБ -4.003-18

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в МДОАУ д/с «Золотой ключик» далее (МДОАУ) устанавливает требования к подготовке помещений детского сада и проведению новогодних праздников (утренников), а также обязанности лиц, которые ответственны за пожарную безопасность, сотрудников образовательной организации в случае возникновения пожара.
- 1.2. Инструкция разработана в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями на 23 июня 2016г; Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 6 апреля 2016г; Федеральным Законом РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказом МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 №645 (в ред. от 22.06.2010г) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".
- 1.3. Данная инструкция по пожарной безопасности при проведении новогодних праздников в МДОАУ д/с «Золотой ключик» является обязательной для исполнения всеми сотрудниками образовательной организации.
- 1.4. При проведении новогодних мероприятий (праздников и утренников) должно быть организовано дежурство в зале МДОАУ ответственных лиц, а также членов добровольных пожарных формирований.
- 1.5. Лица, которые виновны в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в МДОАУ несут уголовную, административную, дисциплинарную, либо иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность и эвакуацию в случае пожара при проведении новогодних мероприятий

- 2.1. Ответственным за пожарную безопасность при проведении новогодних праздничных мероприятий и утренников в МДОАУ, обученным пожарно-техническому минимуму в установленном порядке является заместитель директора по административно-хозяйственной части, заведующий хозяйством.
- 2.2. Ответственный за пожарную безопасность при проведении новогодних мероприятий (праздников и утренников) обязан всеми силами обеспечить соблюдение в МДОАУ требований пожарной безопасности при проведении утренников «Новогодняя елка».
- 2.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан строго соблюдать все требования инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в МДОАУ, знать план эвакуации и порядок действий при возникновении пожара.
- 2.4. Ответственный за пожарную безопасность и заместитель директора по методической работе, заведующий хозяйством отвечает:
 - за проведение целевого инструктажа с воспитателями групп, сотрудниками МДОАУ, приглашенными на мероприятия артистами перед проведением утренника «Новогодняя елка» о необходимых действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди детей и присутствующих зрителей;
 - за подготовку помещения детского сада в соответствии с установленными нормами правилами и настоящей инструкцией к проведению утренника в МДОАУ;
 - за правильную установку новогодней елки в помещении;
 - за соответствие украшения новогодней елки правилам ППР в Российской Федерации.

2.5. Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении новогодних праздничных мероприятий обязан:

- лично присутствовать при проведении всех утренников «Новогодняя елка» в детском саду;
- перед проведением праздничного мероприятия проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, которые находятся в помещении для проведения утренника, работу всех систем пожарной сигнализации и управления экстренной эвакуацией при пожаре;
- проверить наличие и исправное функционирование телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны;
- проверить пути для эвакуации и выходы из детского сада;
- проверить наличие сертификата на применяемые гирлянды и прочую иллюминацию;
- проверить исправность гирлянд, целостность проводов и ламп;
- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (появлении нагрева и повреждений изоляции проводов, искрение и так далее) они должны быть заменены.

3. Требования к подготовке помещения и проведению новогоднего утренника

3.1. Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать для проведения Новогодних елок только в тех помещениях, которые расположены на первом и втором этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения, и слуха - только на первом этаже.

3.2. Помещения для проведения утренника должны иметь как минимум два эвакуационных выхода.

3.3. В помещении не должно быть на окнах закрытых решеток.

3.4. Мероприятия у елки должны проходить с соблюдением инструкции по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в МДОАУ (детском саду) и только в светлое время суток.

3.5. В помещении обязательно должна иметься телефонная связь.

3.6. Рядом с телефоном непременно должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

3.7. В помещении в обязательном порядке должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала (асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не менее 1x1 м).

3.8. Новогоднюю елку необходимо устанавливать на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

3.9. Для выдачи подарков в помещении определены соответствующие места, которые расположены в стороне от основных выходов.

3.10. Категорически запрещается:

- украшать елку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, которые не пропитаны огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки, и украшения;
- применять бенгальские огни для иллюминации елки, а также открытый огонь и зажженные свечи;
- использовать для украшения елки иллюминацию без сертификата соответствия;
- подключать гирлянды с применением удлинителя;
- полностью выключать свет в помещении МДОАУ во время спектаклей или представлений;
- участие в празднике елки детей и взрослых, которые одеты в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных специальными огнезащитными составами;
- уменьшать ширину проходов между рядами, а также устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью выключать освещение в помещении во время проведения утренника;
- допускать заполнение помещений мдоау людьми сверх установленной нормы;

- при проведении утренника находиться в дверных проемах эвакуационных выходов;
- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и так далее), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые способны вызвать загорание.

4. Обязанности и действия сотрудников МДОАУ при пожаре на новогоднем утреннике

- 4.1. В случае возникновения пожара, действия работников МДОАУ и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение.
- 4.2. При загорании одежды на участнике праздника нельзя позволять ему бежать, необходимо незамедлительно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.
- 4.3. Действия воспитателей детского сада во время пожара:
 - при возникновении пожара или загорания при проведении утренника в МДОАУ первыми из помещения необходимо эвакуировать детей;
 - исключите условия, которые способствуют возникновению паники, для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;
 - воспитателям группы следует быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения МДОАУ в безопасное место;
 - проводить эвакуацию группы детей необходимо не менее двум взрослым, один - впереди группы, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от основной группы;
 - при задымлении помещения МДОАУ скажите детям пригнуться и выводите так;
 - при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения дальнейшего распространения дыма и огня;
 - если на утреннике в детском саду присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации детей;
 - держите ситуацию под контролем, помните, что безопасность детей находится в Ваших руках;
 - после того, как дети эвакуированы с вами в безопасное место, обязательно сверьтесь по списку все ли дети на месте;
 - в случае необходимости вызовите «скорую помощь» по телефону 03 с сотового телефона 103, (112);
 - доложите директору МДОАУ о том, что все дети находятся с вами в безопасности.
- 4.4. Действия при пожаре дежурного по мероприятию, ответственного за пожарную безопасность:
 - при обнаружении пожара, загорания или их признаков (задымления, запаха гари, тления и так далее) ответственный дежурный по праздничному мероприятию (утреннику), работник МДОАУ д/с «Золотой ключик» обязан остановить проведение праздника;
 - экстренно оповестить о пожаре всех находящихся в помещении людей, подав сигнал голосом, далее при помощи кнопки оповещения произвести оповещение всех находящихся в детском саду людей;
 - немедленно осуществить вызов пожарной охраны по телефону 01, с сотового телефона 101, (112);
 - сообщить диспетчеру пожарной охраны свою фамилию, имя и отчество, адрес МДОАУ д/с «Золотой ключик», место возникновения пожара и что именно горит;
 - не прерывайте телефонный разговор первыми, возможно у диспетчера возникнут дополнительные вопросы;
 - приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами огнетушения;

- если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или других средств пожаротушения потушить пожар, никогда не переоценивайте свои силы;
- первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, без промедления приступайте к помощи воспитателям МДОАУ по эвакуации детей.

4.5. Действия после проведения эвакуации:

- после того, как из всех доступных помещений детского сада дети эвакуированы и находятся в местах сбора, необходимо сообщить руководителю тушения пожара, заведующему, в какие помещения не удалось пройти из-за сильного задымления или огня, и сколько человек там находится, указать пути к этим помещениям, а также окна этих помещений;
- в случае отсутствия кого-либо по спискам, срочно сообщить руководителю тушения пожара, из каких помещений МДОАУ отсутствуют люди;
- сообщить, по какому пути проходила эвакуация из дошкольной образовательной организации для поиска отставших людей сотрудниками пожарной охраны.

5. Требования пожарной безопасности по окончании новогоднего праздника

5.1. По окончании новогоднего мероприятия в МДОАУ необходимо:

5.2. Выключить свет и обесточить все электрооборудование в зале (помещении).

5.3. Разместить в специально отведенное место инвентарь и оборудование.

5.4. Провести тщательное проветривание помещения и влажную уборку.

5.5. Удостовериться в противопожарном состоянии помещения, закрыть все окна, форточки, фрамуги, выключить вентиляцию.

5.6. Провести демонтаж новогодней елки не позднее следующего дня после окончания новогоднего мероприятия (утренника) в МДОАУ д/с «Золотой ключик».

Разработал:

Специалист по охране труда



личная подпись

Романова Л.А.

« 17 »

12

2018 г.

инициалы, фамилия