

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ**

**Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» с приоритетным
 осуществлением деятельности по физическому развитию детей**

(МДОАУ д/с «Золотой ключик»)

628384 г. Пыть-Ях
8 мкр. «Горка», дом 1а

zolotoyklyuchik8@mail.ru
телефон +7(3463) 42-46-00

ПРИКАЗ

от «09» апреля 2019г.

№ 94/2 – ОД

**О противопожарном режиме
МДОАУ д/с «Золотой ключик»**

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в МДОАУ д/с «Золотой ключик»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить противопожарный режим в МДОАУ д/с «Золотой ключик» (приложение 1)
2. Запретить:
 - 2.1. Курение во всех помещениях и на территории МДОАУ д/с «Золотой ключик»;
 - 2.2. Пользование открытым огнем на территории МДОАУ д/с «Золотой ключик» и на прилегающей к нему территории;
 - 2.3. Пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений;
 - 2.4. Размещение у электрощитов, электродвигателей горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов;
 - 2.5. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
 - 2.6. Хранение лакокрасочных изделий в помещениях МДОАУ д/с «Золотой ключик»;
3. Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения.
Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
4. Выделенные огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с директором МДОАУ д/с «Золотой ключик».

5. На случай отключения электроэнергии обеспечить персонал электрическим фонарями.
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по АХЧ Мельник Т.С. и ответственного за пожарную безопасность Трупп Н.И.

Директор
МДОАУ д/с «Золотой ключик»

Юркова Г.В.

С приказом ознакомлены:

Т.С. Мельник

« 09 » апреля 2019 г.

Н.И. Трупп

« 09 » апреля 2019 г.

Противопожарный режим

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида «Золотой ключик» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей

1. Общие требования

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила)), Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016 с изменениями, вступившими в силу с 15.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

1.2. Работники МДОАУ д/с «Золотой ключик» (далее – МДОАУ) допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа.

1.3. Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет директор МДОАУ. Директор МДОАУ обязан:

1.3.1. обеспечить организацию изучения и выполнения Правил противопожарного режима сотрудниками МДОАУ;

1.3.2. обеспечить организацию проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;

1.3.3. обеспечить периодическую проверку состояния пожарной безопасности в спальных, игровых комнатах и подсобных помещениях МДОАУ, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических средств борьбы с пожарами;

1.3.4. установить в помещениях МДОАУ строгий противопожарный режим (определить места хранения технической документации, установить порядок осмотра, закрытия групповых комнат, подсобных помещений после окончания работы), постоянно контролировать его строжайшее соблюдение работниками;

1.3.5. назначить лицо обеспечивающее контроль над исправностью электроприборов, электроустановок, технического оборудования, отопления, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;

1.3.6. обеспечить (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект, информацию о количестве воспитанников и сотрудников МДОАУ;

1.3.7. назначить приказом ответственных лиц за пожарную безопасность по МДОАУ.

1.4. Каждый работник МДОАУ обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию.

1.5. Ответственность за противопожарное состояние помещений МДОАУ возлагается на заведующего хозяйством, специалиста ОТ. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на лиц, непосредственно работающих на своих рабочих местах. Ответственность за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность в МДОАУ. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее (ночное) время возлагается на сторожа.

1.6. Лица, виновные в нарушении Правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

1.7. Первичный (вводный) противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу сотрудники в установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа.

1.8. Повторный инструктаж проводится на рабочем месте, лицом ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом руководителя учреждения со всеми лицами. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.9. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в МДОАУ.

1.10. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Основные требования пожарной безопасности

2.1. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей.

2.1.2. Территория образовательной организации должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, горючих отходов, сухой травы, опавших листьев, бумаги и т. п., и вывозиться в специально отведённый участок.

2.1.3. Ко всем входам здания, эвакуационным путям и выходам из здания должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.1.4. О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта, препятствующего проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную охрану.

2.1.5. Категорически запрещается разведение костров, сжигание мусора на территории образовательной организации. Курение в здании МДОАУ и на прилегающей территории категорически запрещено.

2.1.6. Здание МДОАУ должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.

2.1.7. По окончании занятий и работ работники МДОАУ должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить все электроустановки и электроприборы и закрыть помещения на ключ.

2.1.8. Групповые, служебные, складские и вспомогательные помещения здания должны своевременно убираться и содержаться в чистоте.

2.1.9. Проходы, выходы, тамбуры, коридоры должны быть свободными. Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода из здания.

2.1.10. Двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах, а также устройства для самозакрывания, которые всегда должны быть в исправном состоянии.

2.1.11. При пересечении противопожарных преград (стен, перегородок, зон, поясов) различными коммуникациями зазоры и конструкции преград должны быть наглухо заделаны негорючими материалами на всю толщину.

2.1.12. В производственных зданиях 1, 2, 3-й степени огнестойкости не допускается устраивать антресоли, перегородки, бытовки, кладовые и кабинеты из горючих материалов.

2.1.13. В здании МДОАУ запрещается:

- производить перепланировку помещений без проекта, согласованного с пожарной охраной;
- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы;
- использовать вентиляционные камеры, щитовые, технические этажи и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- применять для отопления помещений нагревательные приборы;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование, сейфы и другие предметы;
- оставлять без присмотра, после окончания работы, включенные электрические приборы;
- обивать стены служебных кабинетов горючими тканями;
- производить отделку стен эвакуационных путей сгораемыми материалами;
- отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любым способом с применением открытого огня;
- применять в кабинетах и групповых комнатах со сгораемым покрытием полов сгораемые и сетчатые урны;
- производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях;

- применение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не по назначению;
- проводить огневые работы во время нахождения детей и работников в здании МДОАУ;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

2.14. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленной специально отведённой для этой цели место.

3. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха МДОАУ должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- отключать огнезадерживающие устройства;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

4. Требования к электроустановкам

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в МДОАУ, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.

4.4..Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.

4.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалибранные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

4.7. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на заведующего хозяйством.

4.8. Световые указатели “Вход” должны быть исправны и постоянно включены.

5. Требование к противопожарному водоснабжению

5.1. Внутренние пожарные краны МДОАУ должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды.

5.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами и помещены в запломбированные шкафы. На дверце каждого шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.

5.3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо производить их проверку путем пуска воды под давлением.

5.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

5.5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.

6. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики

6.1. Установки пожарной автоматики в МДОАУ должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

6.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация МДОАУ должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

6.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

7. Требования к первичным средствам пожаротушения

7.1. МДОАУ оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение МДОАУ первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заведующего хозяйством и специалиста ОТ.

7.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Ручные огнетушители размещаются:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;

- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

7.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

8. Требования к проведению массовых мероприятий

8.1. Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

8.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников МДОАУ.

8.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться воспитатели, с которыми предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж.

8.4. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

8.5. В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

8.6. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых хранится в МДОАУ.

8.7. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

8.8. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков.

9. Порядок осмотра зданий и помещений по окончании работы

9.1. В помещениях ДОУ необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

9.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность определённого рабочего места, после окончания рабочего дня обязан:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
- обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;
- проверить закрытие окон и форточек;
- закрыть помещение рабочего места.

9.3. О недочетах, которые не могут быть устраниены проверяющим, необходимо немедленно сообщить непосредственному руководителю, заместителю директора по АХЧ для принятия соответствующих мер. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

9.4. Сторож, приступив к работе в ночную смену должен осуществить обход здания МДОАУ, проверить работу электропотребителей, состояние помещений, провести осмотр входных дверей и эвакуационных выходов и сделать соответствующую запись в журнале осмотра помещений.

9.5. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники МДОАУ обязаны поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие воспитанников в аварийном помещении.

10. Порядок действий в случае возникновения пожара

10.1. В случае возникновения пожара действия работников МДОАУ и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

10.2. Каждый работник МДОАУ, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан выполнить следующие действия:

а) задействовать систему оповещения людей о пожаре, нажав кнопку автоматической пожарной сигнализации, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации воспитанников из здания МДОАУ в БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница», улица Православная 10;

б) незамедлительно сообщить о случившемся:

- в пожарно спасательную часть 84 по телефону — 01, 46-51-01, по мобильному 101, 112, при этом необходимо назвать адрес МДОАУ, место возникновения пожара, свою должность и фамилию;

в) голосом оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся поблизости, и принять необходимые меры для эвакуации всех людей из здания (из опасной зоны), определяя наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации воспитанников и сотрудников учреждения в безопасную зону в кратчайший срок;

г) сообщить о пожаре руководителю учреждения или лицу его замещающему;

д) приступить к эвакуации, дети под руководством сотрудников, из здания согласно плана эвакуации в учреждении, определяя наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок.

10.3. Все работники должны быть ознакомлены с «Инструкцией о порядке и последовательности действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара в МДОАУ д/с «Золотой ключик» знать и четко выполнять свои обязанности.

10.4. Ответственность за отключение энергоснабжения здания вахтер, за удаление с опасной зоны всех работников и воспитанников ответственным лицом является специалист по охране труда, медицинский работник или лица их замещающие.

10.5. Директор МДОАУ или лицо его замещающее, при непосредственном участии специалиста по охране труда или лица его замещающего в случае возникновения пожара обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство;

- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и журналам;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

- организовать отключение электросетей, систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;
- информировать руководителя тушения пожара о принятых мерах, о наличии людей в здании, указать кратчайшие пути подъезда к очагу возгорания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

10.6. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;
- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или других местах;
- выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;
- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

11. Специальные требования

11.1. Здания МДОАУ перед началом учебного года должны быть приняты комиссией администрации города с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

11.2. В групповых комнатах следует размещать только необходимые для обеспечения учебно-воспитательного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

11.3. Число коек (в спальных помещениях) и столов (другой мебели) в игровых помещениях и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

11.4. С воспитанниками следует организовать занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

11.5. По окончании занятий все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.